



江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司

技术规范书审批专用纸

日期	2025 年 3 月 10 日	份 数	1
项目名称	一分公司精制卤车间一期 无阀过滤器石英砂滤料更 换	项目文号	/
文件名称	一分公司精制卤车间无阀过滤器石英砂滤料更换技术规范书		
招标编号			
项目建设单位	江苏苏盐井神股份有限公司一分公司		
项目经办人 签字	何长磊		
项目负责人 签字			
公司领导 会签意见			

一、分公司精制卤车间一期无阀过滤器石英砂 滤料填装规范

一、石英砂技术要求

项 目	技术要求
石英砂滤料 SiO ₂ 含量	≥99.5%
粒径	0.5-0.8mm

二、过滤器滤料填装

1、滤料的清理。精制卤车间一期无阀过滤器规格 16000*4000*4500mm，清理滤料数量与采购数量相同，过滤器上部人孔离地面 1.5 米。清理出的石英砂由乙方清运出厂并作无害化处置。

2、滤料的填装。填装前将无阀过滤器内壁清理冲洗干净，滤料填装高度符合下表要求：

精制卤车间一期无阀过滤器

规格	填层高度	体积	重量
16000*4000*4500mm	350mm	22.3 立方	40 吨

三、外协施工单位入场施工需提供的资料。

- 1、合同及签订的安全管理协议（复印件）。
- 2、施工人员花名册（姓名、性别、文化程度、工种及年限等）。身份证（复印件）。
- 3、施工人员工伤保险或意外伤害险及一年内健康体检证明（复印件）。
- 4、项目负责人、现场负责人、安全管理人员的安全考核合格证，特

何长云

种作业操作人员、特种设备作业人员资格证，以及其他需持证上岗人员的资格证书（复印件）。

5、现场主要管理人员、劳务分包项目中关键工种人员的劳动合同。（复印件）。

6、三措两案材料（审批签字版、盖章）（复印件）。（三措两案：组织措施、技术措施、安全措施、施工方案和应急预案）

7、承包商自己对其员工进行安全培训证明（提供培训课件、签到表、人员成绩清单、考试试卷等见证材料）。

8 进场工器具、设备设施、劳动保护用品清单，特种设备检验合格证明。

何长平